



Registrazione numero / Registration number

1510d/19

ATTESTATO DI PROVA
DECLARATION OF TEST

Visti i Rapporti di Prova e di classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
n. 19040202AS del/dated 30/07/2019

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. PUSH

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

ISEO SERRATURE S.p.A.**Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY**

ha superato il test durabilità e di temperatura secondo la norma EN 1125:2008 con il seguente risultato
has passed the durability and temperature tests according to the standard EN 1125:2008 with the following result

500.000 cicli / cycles
-25°C

Prima emissione / First issue: 15/10/2019
Ultima emissione / Last issue: 28/10/2019

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legallmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag. 1/1